

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №
259»



259-ТИ НОМЕРО НЫЛПИ САД
ШКОЛАОЗЬ ДЫШЕТОНЪЯ
АСКИВАЛТИСЬ МУНИЦИПАЛ
УЖЬЮРТ

426068, г. Ижевск, ул. Барышникова, д. 83, тел./ факс (3412) 20-44-60, e-mail: 2299-2288@mail.ru
ОКПО 49654693 ОГРН 1021801584881 ИНН / КПП 1834300758 / 184001001

Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности на 2021 год

№п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный
1	Модернизировать средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации)	По мере поступления бюджетных средств	Заведующий Романова Т.М.
2	Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Май 2021 года	Заместитель заведующего по ХР Карлина М.Г.
3	Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ	Март 2021 года	Заведующий Романова Т.М. Заместитель заведующего по ХР Карлина М.Г.
4	На складе канцтоваров убраны коробки находящиеся на расстоянии менее 0,5 метров от светильников	Март 2021 года	Заместитель заведующего по ВМР Зеленина В.Ю.
5	Установлены световые оповещатели работающие в круглосуточном режиме	Март 2021 года	Заместитель заведующего по ХР Карлина М.Г.

6	На светильники аварийного освещения установлены отличительные знаки	Март 2021год	Заместитель заведующего по ХР Карлина М.Г.
7	Установлен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на помещения (помещение прачечной, помещение приема белья, помещение электрощитовой, помещение вентиляционной)	Май 2021года	Заместитель заведующего по ХР Карлина М.Г.
8	Установлена дверь пищеблока на первом этаже требуемого предела огнестойкости	Июнь 2021года	Заместитель заведующего по ХР Карлина М.Г.
9	Шторы над световыми оповещателями, обозначающие эвакуационные выходы в группах «Фиалка», «Подснежник», «Италмас» открыты	Март 2021года	Заместитель заведующего по ХР Карлина М.Г.

Заведующий МАДОУ



Т.М.Романова