



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска
426053, г. Ижевск, ул. Салютетская, 67, телефон (факс) 8(3412) 46-25-10
e-mail: ustgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«26» февраля 2021 г.

Предписание № 04/09/1/1-9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №259» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад № 259»);
заведующей МАДОУ «Детский сад №259» Романовой Татьяне Михайловне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 04/09(ПБ) от «10» февраля 2021 г., выданного заместителем
главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Чувашовой
Венерой Рашитовной, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 10.00 час. до 13.00 час. 18.02.21г.; с 09.00 час. до 10.00 час. 26.02.21г.
проведена плановая выездная проверка объекта защиты МАДОУ «Детский сад № 259» (адреса
мест нахождения объекта защиты: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Барышниковая, 83)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Андреева Елена Сергеевна

совместно с: заведующий МАДОУ «Детский сад №259» Романова Татьяна Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния тре- бования пожарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
04/9/1/1	Средства обеспечения пожарной безопасности (система автоматиче- ской пожарной сигнализации и си- стема оповещения и управления эвакуации) требуют модернизации	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных по- становлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.02.2022	
04/9/1/2	Средства индивидуальной защиты	п. 30 Правил противопожарного	01.02.2022	

	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного отсутствует	режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)		
04/9/1/3	Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ не разработана	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.02.2022	
04/9/1/4	В складе канцтоваров расстояние от светильников до хранимых материалов (картонные коробки) менее 0,5 метра	п. 228 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.02.2022	
04/9/1/5	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.02.2022	
04/9/1/6	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.02.2022	
04/9/1/7	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на помещения (помещение прачечной, помещение приема белья, помещение электрощитовой, помещение вентиляционной)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) ст. 27 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1-4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с Изменением N 1).	01.02.2022	
04/9/1/8	Дверь пищеблока на первом этаже не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI 30.	ст. 88, таблица 24, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.02.2022	
04/9/1/9	Световые оповещатели, обозначающие эвакуационные выходы в группах «Фиалки», «Подснежники», «Италмас» закрыты шторами	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

(фамилия, инициалы
инспектора)

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99